

جدول استاندارد خروجی فاضلاب به تصفیه خانه پارک

جدول استاندارد خروجی فاضلاب به تصفیه خانه پارک به شرح زیر می باشد.

جدول استاندارد خروجی فاضلاب به تصفیه خانه پارک		
واحد	مقدار	پارامتر
mg/liter	۲۰۰۰	COD
mg/liter	۱۰۰۰	BOD5
-	۶/۵-۸/۵	pH
mg/liter	۵۰	چربی و روغن
mg/liter	۴۰۰	سولفات ها
mg/liter	۳۰۰	TSS
mg/liter	۳۰۰۰	TDS
درجه سانتی گراد	۴۵	درجه حرارت
mg/liter	در حد صفر	کلیه موادی که باعث رسوب فاضلاب در شبکه می شوند مثل سولفات سدیم، آهن، شن، سیمان و به طور کلی مواد دانه ای
mg/liter	در حد صفر	کلیه اشیا و قطعات جامد مثل سنگ، چوب، شیشه و ...
mg/liter	در حد صفر	مواد سمی با منشا آلی
mg/liter	در حد صفر	مواد سمی با منشا غیر آلی
mg/liter	در حد صفر	فلزات سنگین